



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,  
http:www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail:gugo\_novobl@mail.natm.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,  
тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

**Предписание № 158/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида», ИНН 5321047377,

юридический адрес: Новгородская область, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19, корп. 2  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического  
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области от 10.10.2016г. № 158

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа  
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 11 час. 55 мин. по 12 час. 55 мин. 13 октября 2016 года и с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 20 октября 2016 года Шкодяком Андреем Петровичем – заместителем начальника отдела – начальником отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместителем главного государственного инспектора Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору) проведена внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты – в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида» по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19, корп. 2

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Рагулиной Любовь Николаевной - заведующим муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде менее EI 30 (дверь в складское помещение моющих средств)	пункты 2 и 3 статьи 4, статьи 88, таблиц 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.2., 4.17., 5.2.6. свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.08.2017г.	
2.	Предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде менее EI 30 (дверь в бельевую кладовую № 1)	пункты 2 и 3 статьи 4, статьи 88, таблиц 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.2., 4.17., 5.2.6. свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.08.2017г.	
3.	Предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде менее EI 30 (дверь в бельевую кладовую № 2)	пункты 2 и 3 статьи 4, статьи 88, таблиц 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.2., 4.17., 5.2.6. свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.08.2017г.	



4.	Предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде менее EI 30 (дверь в продовольственный склад № 1)	пункты 2 и 3 статьи 4, статьи 88, таблиц 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.2., 4.17., 5.2.6. Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.08.2017г.	
5.	Предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде менее EI 30 (дверь в продовольственный склад № 2)	пункты 2 и 3 статьи 4, статьи 88, таблиц 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.2., 4.17., 5.2.6. Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	15.08.2017г.	
6.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние источников внутреннего противопожарного водоснабжения (с расходом воды не менее 2,5 л/с, фактический расход менее 1,86 л/с)	пункт 55 Правил противопожарного режима, пункт 4.1.1., пункт 4 таблицы 1 Свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», пункт 6.1., пункт 4 таблицы 1 Строительных нормы и правила СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»	6	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.



В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Шкодяк Андрей Петрович – заместитель начальника отдела – начальник отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместитель главного государственного инспектора Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 20 ” октября 20 16 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Рагулина Любовь Николаевна – заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” октября 20 16 г.

(подпись)