



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http:www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail:gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-22, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

Предписание № 268/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58
«Капелька» общеразвивающего вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДиПР по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области
от 28 августа 2017 года № 268

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «01» сентября 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «28» сентября 2017 года
Ковалевой Анастасией Владимировной – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Новгородской области (государственным инспектором Великого Новгорода,
Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору) проведена плановая проверка объекта
защиты здания, помещений учебно-воспитательного назначения по адресу: г. Великий Новгород,
пр.Мира, д. 19 корп. 2

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта (место проведения проверки)

совместно с Рагулиной Любовью Николаевной - заведующим МАДОУ «Детский сад № 58
«Капелька» общеразвивающего вида», Кузнецовой Светланой Ивановна – и.о. заведующего
МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида», Тумановой Галиной
Викторовной – завхозом МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только
				ся только

1	2	3	4	5
1.	Уровень сигнала звукового оповещения (уровень шума) в помещениях групп на 1-м и 2-м этажах менее 75 дБА, а именно: составляет 55-60 дБА (протокол № 153-16 АПС от 26.09.2017г).	ст. 4, ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.1 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)	01.11.2018	
2.	Настенные речевые оповещатели в коридоре возле пищеблока и в приемной группы № 6 на 1-м этаже расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателей менее 150 мм (расположены вплотную к потолку)	ст. 4, ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п.3.17 НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (утв. Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 N 323); п. 4.4 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)	01.11.2018	
3.	Здание дошкольного учреждения при значении нормативного показателя 287 мест оснащено СОУЭ 2-го типа	ст. 4, ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 6 табл. 2 п.5.1 "НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при	01.11.2018	

		пожарах в зданиях и сооружениях" (утв. Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 N 323) (ред. от 07.02.2008) п. 1 табл. 2 п. 7 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Великому Новгороду,
Новгородскому и Батецкому районам
УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области
майор внутренней службы – государственный инспектор
Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов
по пожарному надзору



Ковалева

А.В. Ковалева

«28» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Лузнецова Светлана Ивановна, ч.о. заведующего

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

Лузнецова
(подпись)

«28» сентября 2017 г.