



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http:www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail:gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду,
Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-27, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 269

г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3
(место составления акта)

15-00

(время,

28.09.2017

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам
УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 28 августа 2017 года № 269

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка объекта защиты по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира,
д. 19 корп. 2

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58
«Капелька» общеразвивающего вида» (МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька»
общеразвивающего вида) юридический адрес: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19
корп. 2; ИНН 5321047377

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с
указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

"01" сентября 2017 г. с 15 ч. 00 мин. до 15 час. 00 мин. "28" сентября 2017 г.

Продолжительность 20 рабочих дней

Общая продолжительность проверки: «20» рабочих дней
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий Рагулина Любовь Николаевна, и.о. заведующего Кузнецова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«15» часов «00» минут «01» сентября 2017 г.


(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Ковалева Анастасия Владимировна – старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНДиПР ГУ
МЧС России по НО (государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого
районов по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо(-а), привлеченное(-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций: Афанасьев Андрей Сергеевич, Воробьев Дмитрий Владиславович (приказ Главного
управления МЧС России по Новгородской области от 16.02.2017 № 72)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Рагулина Любовь Николаевна, и.о. заведующего Кузнецова Светлана Ивановна,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

завхоз Туманова Галина Викторовна
(юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида» (МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида») - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 19 корп. 2

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: представлен отчет о результатах расчета пожарного риска на объект защиты – здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида» (МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида»), - правообладателя объекта защиты; расчет выполнен ООО «Бюро пожарного аудита» в 2010 году; решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 28.09.2017.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что предписание № 158/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 20.10.2016 г. выполнено в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ковалев
(подпись проверяющего)

С.И. Кузнецова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: гидротестер

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 28.09.2017; протокол № 154-17 ВПВ по результатам испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 26.09.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ковалева Анастасия Владимировна — старший инспектор
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду,
Новгородскому и Батецкому районам УНДиПР ГУ МЧС России по НО (государственный
инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 28 ” сентября 20 17 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. заведующего Кузнецова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 28 ” сентября 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)