



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Германа, д. 25, Великий Новгород, 173003
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: novgorod@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (8162) 73-85-35

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

«11» сентябрь 2017 г.

№ 38-5965-6170/A

Великий Новгород

По адресам: 173025, Великий Новгород, пр. Мира, д. 19, к. 2.

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 38-5965/Рк от 21.08.2017 о проведении плановой выездной проверки в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида» (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида»).

Дата и время проведения проверки:

с 05 сентября 2017 с 11 час. 00 мин. по 11 сентября 2017 до 16 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 22 рабочих часа.

Продолжительность «	»	20	г. с	час.	мин.	До	час.	мин.
Продолжительность «	»	20	г. с	час.	мин.	До	час.	мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида»

Рагулина Любовь Николаевна 05.09.2017 в 11 час. 00 мин.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: старший государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Новгородской области Северо-Западного управления Ростехнадзора Степура Андрей Владимирович;

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида» Рагулина Любовь Николаевна; Завхоз МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида» Туманова Галина Викторовна.

В ходе проведения проверки установлено:

Адрес юридический: 173025, Великий Новгород, пр. Мира, д. 19, к. 2;

фактический: 173025, Великий Новгород, пр. Мира, д. 19, к. 2;

Основной вид деятельности: Образование дошкольное;

ИНН – 5321047377, ОГРН – 1025300811667, ОКВЭД – 85.11.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100 %

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения:

Нет

Руководитель: Заведующий Рагулина Любовь Николаевна.

Ответственный за электрохозяйство: Завхоз Туманова Галина Викторовна.

Заместитель ответственного за электрохозяйство: Заведующий Рагулина Любовь Николаевна.

Присоединенная мощность трансформаторов и электродвигателей 6 кВ (шт.) нет;

присоединенная мощность трансформаторов 6 кВ (шт.) нет;

присоединенная мощность электродвигателей 6кВ (шт.): нет.

Разрешенная нагрузка: 123 кВт.

Категория надежности электроснабжения: II.

Фактическое годовое электропотребление в 2016 г.: 68270 кВт.ч.

Электроснабжение Потребителя осуществляется от ТП-321 ОАО «НОКЭ».

Договор энергоснабжения заключен с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» № 01-01740 от 09.01.2017.

Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок заключены с ОАО «НОКЭ»: № 1550 от 07.10.2004.

В результате проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований безопасной эксплуатации электрических установок и сетей:

№ п/п	Содержание нарушения действующих нормативных правовых актов и нормативных документов	Ссылка на пункт действующих нормативных правовых актов и нормативных документов	Лицо виновное в нарушении
1.	Однолинейная схема электроснабжения не утверждена в установленный срок.	п. 1.5.18, 1.8.2 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
2.	Отсутствует график очистки оборудования РУ от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
3.	В щите ЩО-1 отсутствует однолинейная схема электрических соединений.	п. 1.8.6. ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки
4.	На рукоятке управления щита ЩО-2 отсутствуют надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать").	п. 2.2.14. ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки


Перечень применяемых сокращений:


ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003, № 4145.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Старший государственный инспектор
отдела по государственному
энергетическому надзору по
Новгородской области
Степура Андрей Владимирович

Заведующий МАДОУ «Детский
сад № 58 «Капелька»
общеразвивающего вида»
Рагулина Любовь Николаевна


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный
инспектор отдела по

государственному
энергетическому надзору по
Новгородской области

Степура Андрей Владимирович

_____ (должность)



_____ (подпись)


_____ (расшифровка)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида» Рагулина Любовь Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » сентября 2017 г.



_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)